



ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
НАКАЗ

31 жовтня 2022 року

Львів

№ 51

**Про вжиття заходів щодо
забезпечення протипожежного
водопостачання**

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», листа 10 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Львівській області від 24 жовтня 2022 року №10-3710/58 «Про стан протипожежного водопостачання в районі виїзду підрозділів 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області» та з метою забезпечення належного утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

НАКАЗУЮ

1. Головам Глинянської, Городоцької, Жовківської, Кам'янка-Бузької, Перемишлянської, Пустомитівської, Рава-Руської, Сокільницької, Щирецької територіальних громад Львівського району Львівської області:

1.1. Забезпечити вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків протипожежного водопостачання вказаних у додатку;

1.2. Про вжиті заходи проінформувати Львівську районну військову адміністрацію Львівської області та 10 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Львівській області в термін до 20 листопада 2022 року.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Олександра Клименка.

Начальник



Христина ЗАМУЛА

Додаток
до наказу начальника Львівської
районної військової адміністрації
Львівської області

31.10.2022 № 51

ІНФОРМАЦІЯ про стан протипожежного водопостачання у Львівському районі

Глинянська ТГ

З 2 вуличних пожежних гідрантів несправних та непридатних до використання немає.

З 8 пожежних водоймищ 1 несправне, а 3 ПВ не перевірялися у зв'язку з тим, що вони є приватною власністю.

1 водоймище не справне в м. Глиняни по вул. парк Ім. Шевченка немає під'їзду.

Городоцька ТГ

З 66 вуличних пожежних гідрантів (далі – ПГ) несправних та непридатних до використання є 7 ПГ, а саме:

- ПГ №47 вул. Скитник, 11 занижений стояк (не встановиться колонка, ключем відкривається);
- ПГ №7 вул. Івасюка, 38 (не відкривається);
- ПГ №18 вул. Львівська, 499 (не відкривається);
- ПГ №20 вул. Львівська, 539 (поверх люку встановлений паркан);
- ПГ №54 вул. Шевченка, 26 (прокручується штанга);
- ПГ №66 с. Керниця (біля школи), (биті грані штока);
- ПГ №45 вул. Перемишльська, 85 занижений стояк (не встановлюється колонка, відкривається ключем);

Відсутні вказівники 9 шт.:

- ПГ № 6 вул. Івасюка, 29; - ПГ № 7 вул. Івасюка, 38; - ПГ № 8 вул. І.Франка, 1;
- ПГ № 12 вул. І.Франка, 214; - ПГ № 20 вул. Львівська ,539; - ПГ № 54 вул. Шевченка, 26; - ПГ № 62 вул. Вергуна, 12; - ПГ № 63 вул. Зарицьких, б\н; - ПГ № 66 с. Керниця (поблизу школи);

З 18 пожежних водоймищ несправних та непридатних до використання немає.

Жовківська ТГ

З 62 вуличних пожежних гідрантів несправних є 3 шт., а саме:

- ПГ №12, вул. Курбаса 12 (засипаний);
- ПГ №47, вул. Л.Українки 47 (зірваний шток);

- ПГ №3, вул. Равська, 3 (зірваний шток).
Відсутні вказівники 17 шт.:

Відсутні вказівники 17 шт.:

ПГ №5	Вул. 22-Січня	відсутній
ПГ №52	Вул. Б.Хмельницького 52	відсутній
ПГ №72	Вул. Б.Хмельницького 72	відсутній
ПГ №3	Вул. Вічева 3	відсутній
ПГ №33	Вул. Воїнів. УПА 33	відсутній
ПГ №39	Вул. Я. Мудрого 39	відсутній
ПГ №12	Вул. Я.Мудрого 12	відсутній
ПГ №10	Вул. Я.Мудрого 10	відсутній
ПГ №б/н	Вул. Коновальця , (АС) б/н	відсутній
ПГ №8б	Вул. Короленка 8б	відсутній
ПГ №26	Вул. Короленка 26	відсутній
ПГ №грп	Вул. Короленка ГРП	відсутній
ПГ №12	Вул. Курбаса 12	відсутній
ПГ №37	Вул. Львівська 37	відсутній
ПГ №94-А	Вул. Львівська 94-А	відсутній
ПГ №9	Вул. Св.Трійці 9	відсутній
ПГ №10	Вул. Св.Трійці (податкова) 10	відсутній
ПГ №8	Вул. Скрипника 8	відсутній
ПГ №1	Вул. 8-го Березня	відсутній

З 98 пожежних водоймищ несправне 1 пожежне водоймище.

1 водоймище не справне в Жовківська ЗОШ I-III ст № 2.

Кам'янка-Бузька ТГ

З 35 вуличних пожежних гідрантів несправних та непридатних до використання немає.

Відсутні вказівники 16 шт.:

- ПГ № 1 вул. Незалежності 16; - ПГ № 2 вул. Незалежності, 27; - ПГ № 3 вул. Незалежності, 63; - ПГ № 4 вул. Незалежності, 62; - ПГ № 5 вул. Шевченка, 3; - ПГ № 8 вул. Шевченка, 45а; - ПГ № 9 вул. Шевченка, 57; - ПГ № 11 вул. Шевченка, 57; - ПГ № 17 вул. Вишнева, 6; - ПГ № 19 вул. Тютюнника, 11; - ПГ № 20 вул. Тютюнника, 11; - ПГ № 21 вул. Тютюнника, 9; - ПГ № 22 вул. Герої Небесної Сотні, 46; - ПГ № 30 вул. Ліцейна, 16; - ПГ № 31 Ліцейна, 40б; - ПГ № 33 вул. Ліцейна, 46.

З 22 пожежних водоймищ несправне 1 пожежне водоймище в КНП «Кам'янка-Бузька ЦРЛ»

с. Ставники немає можливості забору води (безводна ділянка).

Перемишлянська ТГ

З 16 вуличних пожежних гідрантів несправних та непридатних до використання немає.

Всі вказівники наявні.

В порівнянні з минулою перевіркою можна зробити висновок про те, що стан протипожежного водопостачання покращився тому, що встановлено 2 вказівники пожежних водоймищ, які були відсутні по вул. Привокзальна, 21 та вул. О. Ковча, 25.

За результатами перевірки виявлено наступні недоліки:

По вуличних ПВ:

- немає кришки люка на пожежному водоймищі по вул. О. Ковча, 25.

По об'єктових ПВ:

- біля ТЗОВ «Львівхолод» «Рукавичка» не відремонтовано пожежне водоймище, та пожежний гідрант, по вул. Шкільна, 1;

- в с. М. Полюхів немає можливості забору води (безводна ділянка), а також в с. Подусів недостатня глибина місцевої річки «Діброва» для забору води пожежним автомобілем.

Пустомитівська ТГ

З 45 вуличних пожежних гідрантів несправних та непридатних до використання немає.

ПГ №2 м. Пустомити вул. Глинська, 16 (низький тиск в системі).

З 77 пожежних водоймищ несправні 8 пожежних водоймищ:

2 водоймища не справні в Пустомитівській МТГ;

Пустомитівський ЗДО №3 м. Пустомит вул. Козацька, - відсутня вода в водоймі (потреба в герметизації).;

с. Семенівка вул. Т. Шевченка, 498 а, Львівського району - розгерметизована водойма (роботи по заповненню водою не можливі).

Сокільницька ТГ

Не справні водоймища:

с. Годовиця 2 озера (під'їзд ПА не можливий оскільки на озерах трясина).

Щирецька ТГ

З водоймища несправні, а саме:

сел. Щирець вул. Острівська б/н - розгерметизована водойма (роботи по заповненню водою не можливі);

сел. Щирець вул. Острівська б/н – водойма пересихає;

с. Гуменець (Щирецька Сел ТГ) – водойма пересихає.

Рава-Руська ТГ

З 12 вуличних та 29 об'єктових пожежних гідрантів несправних та непридатних до використання немає.

Відсутні вказівники 3 шт.:

- ПГ № 1 вул. Коновальця 10; - ПГ № 1 вул. Залізної Дивізії, 1; - ПГ № 3 вул. Залізної Дивізії, 3;

З 28 пожежних водоймищ несправне 1 пожежне водоймище.

1 водоймище не справне в ЗДО «Вишенька» м. Рава – Руська вул. Драгоманова, 2.